



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ
(Главное управление МЧС России по г. Москве)**

ул. Пречистенка, 22/2, стр. 1, г. Москва, 119034

Телефон: 244-82-72, 244-82-71 (код 499)

Факс: 637-25-68 (код 495)

E-mail: gu_moscov@much.gov.ru

11.03.2016 № 182/25-1-17

На № _____ от _____

Назарову Т.А.

opt1978@yandex.ru

Уважаемый Томас Альфредович!

Ваше обращение от 17.02.2016 г., поступившее в МЧС России, по вопросу установки дверей, открывающихся из квартир в общие коридоры многоквартирного жилого дома, рассмотрено.

В соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171 (далее СП 1.13130.2009), направление открывания дверей помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 (квартиры) не нормируется.

Также в соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13.130.2009 при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

- на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
- на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.

**Начальник Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве**

М.Н. Вдовин

Е.С. Франтишов
8-499-148-87-72

0042016