



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(УНПР Главного управления
МЧС России по г. Москве)

Пречистенка ул., д. 22/2, Москва, 119034
Телефон: (499) 244-81-08/09, факс: (495) 637-43-89

*01.09.2016. № 604д-4-8
на № 8/и от 23.08.2016.*

Управляющему жилой
недвижимостью
ООО «МАТОРИН-РУК»

Т.А. Бендерской

Московский пр-т, д.2, г. Пушкино, МО,
141207

Ваше обращение в МЧС России по вопросу разъяснения требований пожарной безопасности в части устройства в подземной автостоянке шкафов из сертифицированных негорючих материалов, Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве, рассмотрено.

В соответствии с п. 5.2.6 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» в подземных автостоянках не допускается разделение машиномест перегородками на отдельные боксы. В помещениях хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для выделения постоянно закрепленных мест допускается применение сетчатого ограждения из негорючих материалов. При этом запрещается хранить ЛВЖ, ГЖ, авторезину, горючие вещества и материалы, а также негорючие вещества в сгораемой упаковке.

На основании изложенного сообщается, что установка шкафов для хранения в подземных автостоянках не допускается.

Заместитель начальника Главного управления –
начальник Управления надзорной деятельности
и профилактической работы

С.А. Лысиков

Голкин А.В.
8 499 2448399